

Kielce, dnia 02.06.2020 r.

**INFORMACJA  
dla Wykonawców nr 1**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  
„Zakup systemu sygnalizacji alarmu pożaru wraz z montażem w budynku  
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje SIWZ:

**Pytanie 1**

**Dotyczy: SIWZ: 9.4.2 – zdolność techniczna lub zawodowa wykonawcy**

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca dysponował specjalistą ds. systemów instalacji ppoż., który posiada uprawnienia i wiedzę w zakresie projektowania technicznego i wykonawstwa instalacji zabezpieczającej ppoż. Osoba ta musi się wykazać doświadczeniem w opracowaniu technicznym instalacji ppoż. z automatycznym powiadomieniem straży pożarnej lub innego uprawnionego podmiotu o zagrożeniu pożarowym lub pożarze oraz dostaw z montażem opracowania technicznego instalacji ppoż. Wartość opracowania z dostawą i montażem wynosiła minimum 100 000 zł i posiada stosowny dokument świadczący o przeszkoleniu przez producenta proponowanego systemu sygnalizacji alarmu pożaru.

**Czy zamawiający dopuści Wykonawcę dysponującego kadrą złożonych z dwóch osób, z czego jedna dysponuje doświadczeniem w zakresie projektowania technicznego, a druga dysponuje doświadczeniem w zakresie wykonawstwa instalacji zabezpieczającej ppoż?**

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W związku z powyższym dokonuje modyfikacji pkt. 9.4.2 b), który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

**b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego**

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

- **specjalistę ds. systemów instalacji ppoż.**, który posiada uprawnienia i wiedzę w zakresie projektowania technicznego i wykonawstwa instalacji zabezpieczającej ppoż.

Osoba ta musi się wykazać doświadczeniem w opracowaniu technicznym instalacji ppoż. z automatycznym powiadomieniem straży pożarnej lub innego uprawnionego podmiotu o zagrożeniu pożarowym lub pożarze oraz dostaw z montażem opracowania technicznego instalacji ppoż. Wartość opracowania z dostawą i montażem wynosiła minimum 100 000 zł i posiada stosowny dokument świadczący o przeszkoleniu przez producenta proponowanego systemu sygnalizacji alarmu pożaru.

**Zamawiający dopuszcza wykazanie się dwoma osobami spełniającymi łącznie wskazany powyżej warunek.**

**Pytanie 2**

**Czy zgodnie z III.1.3.**

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

- specjalistę ds. systemów instalacji ppoż. który posiada uprawnienia i wiedzę w zakresie projektowania

technicznego i wykonawstwa instalacji zabezpieczającej ppoż. Osoba ta musi się wykazać doświadczeniem w opracowaniu technicznym instalacji ppoż. z automatycznym powiadomieniem straży pożarnej lub innego uprawnionego podmiotu o zagrożeniu pożarowym lub pożarze oraz dostaw z montażem opracowania technicznego instalacji ppoż. Wartość opracowania z dostawą i montażem wynosiła minimum 100 000 zł i posiada stosowny dokument świadczący o przeszkoleniu przez producenta proponowanego systemu sygnalizacji alarmu pożaru.

Zamawiający uzna za prawidłowe, jeśli wykonawca wskaże osobno osobę z uprawnieniami projektowymi do projektowania w.w. instalacji oraz z wymaganym doświadczeniem i osobno osobę z uprawnieniami do wykonywania proponowanego systemu SAP.

**Odpowiedź:**

**Patrz odpowiedź na pytanie 1.**

**W związku z dokonaną modyfikacją Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 08.06.2020 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:**

**1. treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**

19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

**„Zakup systemu sygnalizacji alarmu pożaru wraz z montażem w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach”**

**„Nie otwierać przed 08.06.2020 r. godz. 10:15”**

**2. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**

**20.1** Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia **08.06.2020 r.** do godz. **10:00**

**3. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**

**21.1** Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu **08.06.2020 r.** godz. **10:15.**